



MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Nesecret
NR. 14882 / 31.10.2016



Caietul de sarcini

pentru achiziția directă publică "De schimbare sistem iluminare interioara, în vederea reabilității termice a clădirii în anul 2016"

Autoritatea contractanta : Agentia Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, B-dul Fratiei Nr. 2, Jud. Harghita, tel/fax 0266313423/0266312885, e-mail : ajofm@hr.anofm.ro, cod fiscal 11344042.

Scopul intocmirii caietului de sarcini: necesar schimbare sistem iluminare interioara -cod CPV : 45310000-3, în vederea reabilității termice a clădirii în anul 2016. Sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit este bugetul asigurărilor pentru somaj.

Schimbare iluminare interioara-preț fără TVA 16.600 lei

- a.) În cazul schimbării iluminare interioara, cantitatea solicitată este de 107 buc. cu dimensiunea de 56/56 cm, corp de iluminat cvadruplu de transformat din iluminat pe baza de tub neon, în iluminat cu banda led;
- b.) 16 corpuri monotub mari dimensiunea 120 cm, de transformat din iluminat pe baza de tub neon în iluminat cu banda led;
- c.) Înlocuit 7 becuri cu filament incandescent cu becuri led cu consum de 14 Watt standard E27.
- d.) Demontat 2 corp de iluminat cu aprindere și montare a:



MINISTERUL MUNCH,
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



- un corp de iluminat conectat la senzor de mișcare în fata ușilor exterioare de acces la AJOFM Harghita și cea a Agentiei Locale Miercurea Ciuc, (intrarea principală, un singur corp , senzorul de mișcare urmând să acopere întregul spatiu din fata acestor usi);
- și un corp de iluminat conectat de la un senzor de mișcare în fața ușii metalice de acces la scara de incendiu, senzorul urmând să acopere în lung platforma și scara de acces la scara, cu orientare dinspre partea dreaptă a ușii metalice catre scara de acces la platformă.

Sistemul de iluminat va fi unul economic, dar care să asigure o luminozitate mai mare de 1000 lm (lumeni) cu lumina calda pentru tot sistemul de iluminat.

Locatiile in care trebuie realizate lucrările sunt prevazute in tabelul de la **Anexa 1**.

Consumul nominal cumulat al noilor elemente (benzi, led sau bec led) montate trebuie sa fie de maxim 49% din consumul cumulat al elementelor de iluminat initiale. In acest sens ofertantul va prezenta tabelar o situatie privind consumul actual si final propus dupa efectuarea lucrarii.

Intocmit
Inspector superior
Asandei Iuliana

TABEL NECESSAR CORPURI DE ILUMINAT

Anexa 1

BIROU	CORP ILUMINAT MIC (56cmx56 cm – 4 tuburi)	CORP ILUMINAT MARE (120 cm x 1 tub)	BEC-URI LED (14 W CONSUM LUMINA CALDA) E27
DIRECTOR EXECUTIV	3	0	0
SEF SERVICIU MPM	2	0	0
SECRETARIAT	4	0	0
SALA DE SEDINȚĂ	6	0	0
INFORMATICĂ	4	0	0
ARHIVĂ ACIVĂ	0	0	0
ARHIVĂ PROIECTE	4	0	4
CASERIA	1	0	0
SERVICIUL BUGET/CONTABILITATE	13	0	0
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT	2	0	0
STATISTICĂ ANALIZA PIETEI MUNCII	6	0	0
Ocupare/Formare/CMA	18	0	0
OIRPOSDRU CENTRU	2	0	0
AUDIT	3	0	0
JURIDIC	2	0	0
HOL AJOFM	17	0	0
BAIE AJOFM	0	1	3
SALA ASTEPTARE	2	2	0
VIZA/MEDIERE	0	2	0
MEDIERE/RU	10	0	0
HOL ALOFM	5	0	0
OFICIU ALOFM	0	1	0
BAIE ALOFM	0	0	0
INREGISTRARE/CONSILIERE	0	2	0
ARHIVĂ MICA PROIECTE	3	7	0
ANTREU BAIE ALOFM	0	0	0
TOTAL	107	16	7

Suplimentar fata de tabel:

- **1 (un) corp** de iluminat conectat la **senzor de mișcare** în fata ușilor exteroare de acces la AJOFM Harghita și cea a Agentiei Locale Miercurea Ciuc, (intrarea principală, unu singur corp , senzorul de mișcare urmând să acopere întregul spatiu din fata acestor uși) și **1 (un) corp** de iluminat conectat de la **un senzor de mișcare** în fata ușii metalice de acces la scara de incendiu, senzorul urmând să acopere în lung platforma și scara de acces la scara, cu orientare dinspre partea dreaptă a ușii metalice catre scara de acces la platformă.